

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-IN.ПБ74.В.00413/20

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ МУРОМ", место нахождения: 117525, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЧЕРТАНОВСКАЯ, ДОМ 18, ПОМ 1 КОМН.6И, ОГРН: 1177746932989, телефон: +7 9295364066, E-mail: info@csmurom.ru.

наименование и местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

CEZAR Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewinski, Филиалы завода-изготовителя согласно приложению № 1 на 1 листе. место нахождения: ПОЛЬША, Poland, ul. Strefowa 2, 19-300 Elk, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ПОЛЬША, Poland, ul. Brylantowa 3, 16-402 Suwalki.

наименование и местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал теплоизоляционный, подложка из пенополистирола, марки «CEZAR», толщиной от 1 до 10 мм, плотностью от 26 до 60 кг/м³, выпускаемый по технической документации изготовителя.

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект

Тип объекта декларирования: Серийный выпуск.

Код ОК 005 (ОКП): 22.21.41

Код ТН ВЭД России: 3921110000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, 27.12.2018 N 538-ФЗ). Приложение, Таблица 3,27. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5, согласно Приложению №2 на 1 листе.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 14.09.2020 по 13.09.2021

М.П. Заявитель

ШУМАЙ АННА ВЛАДИМИРОВНА
инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

Орган сертификации "СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности".

наименование и место расположения органа, зарегистрировавшего

187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, телефон: +7 8125078375
+7 8125078375, регистрационный номер аттестата аккредитации: ТРПБ.RU.ПБ74.



декларацию о соответствии

Руководитель
Уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

подпись

Федорова Наталия Александровна

инициалы, фамилия





ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-TR.ПБ74.В.00413/20


Изготовителей, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование филиалов изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
CEZAR Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewinski	ПОЛЬША, Poland, ul. Brylantowa 3, 16-402 Suwalki

КОПИЯ
ВЕРНА



Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии


подпись

Федорова Наталия Александровна
инициалы, фамилия






ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-TR.ПБ74.В.00413/20


На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Чрезвычайноопасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

КОПИЯ
ВЕРНА



Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии


подпись



Федорова Наталия Александровна
инициалы, фамилия