

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ЛБ68.В.00346/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011045

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "СОЛИД".
 Место нахождения: 624000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, ГОРОД АРАМИЛЬ, ПЕРЕУЛОК
 РЕЧНОЙ, 2, А.
 ОГРН 1046604384925, телефон +7 3432170870, факс +7 3432170870, e-mail: suhanina.sv@solidgroup.ru, zavozina.na@solidgroup.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "СОЛИД".
 Место нахождения: 624000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, ГОРОД АРАМИЛЬ, ПЕРЕУЛОК
 РЕЧНОЙ, 2, А.
 ОГРН 1046604384925, телефон +7 3432170870, факс +7 3432170870, e-mail: suhanina.sv@solidgroup.ru, zavozina.na@solidgroup.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес:
 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ,
 город Москва, ул. Дубининская, 33, Б. тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС
 RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Подложка под напольные покрытия из вспененного полистирола, типов: Подложка-гармошка, Подложка листовая, Подложка рулонная, толщиной от 1 до 10 мм, выпускаемая по ТУ 22.23.11-011-72383679-2017. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 22.23.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3921 11 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".
 Класс пожарной опасности строительных материалов – КМЗ.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ПШБ-769/12-2019 выдан 23.12.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 683-СС/11-2019 от 18.11.2019 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.12.2019 по 23.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись

 Подпись

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №RU C-RU.ПБ68.В.00346/19

(обязательная сертификация)

№ 0021635

Приложение №1
На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Умеренногорючие (Г2) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна

инициалы, фамилия