

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-KR.AB09.B.00634

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008574

ООО «Рубин Консалтинг». ОГРН 1032501317012.
Адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 34, оф.2
Телефон: (423)243-2634, e-mail: rbconsvl@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Daejin Co., Ltd.
Адрес: № 176-10 Yeonamyulgeum-ro, Eumbong-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Республика Корея.
Телефон: +82028846858, факс +82028739402. E-mail: info@decoria.co.kr

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АВ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Напольное покрытие на основе поливинилхлорида с добавлением кварцевого песка, толщиной от 2 мм до 6,5 мм, плотностью 1795 кг/м³, коллекция DECORIA, размеры: 950x184мм, 470x470мм, 170x1210мм, 169x1204,5мм, 175x935мм, 177,8x1219мм, 178x1220мм, 228x1220мм.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.23.11
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0019162.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0566-ВМ/18 от 22.10.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

Акт о результатах анализа состояния производства №254-РА от 20.09.2018г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.11АВ09 от 15.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.10.2018 по 22.10.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

К.Н. Нуйкова
подпись

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е. Карпова
подпись

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-KR.AB09.B.00634

(обязательная сертификация)

№ 0019162

Код ОК005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.23.11 3918 10 100 0	Напольное покрытие на основе поливинилхлорида с добавлением кварцевого песка, толщиной от 2 мм до 6,5 мм, плотностью 1795 кг/м ³ , коллекция DECORIA, размеры: 950x184мм, 470x470мм, 170x1210мм, 169x1204,5мм, 175x935мм, 177,8x1219мм, 178x1220 мм, 228x1220мм.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032. Класс пожарной опасности материала КМ2.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия