

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ57.В.03141
(номер сертификата соответствия)

ТР 0659994
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Фирма «EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH&Co.KG».
Адрес: Am Haffeld 1, D-23970 Wismar, Германия.
Телефон +49384130121224, факс +49384130121224, e-mail info-wis@egger.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Фирма «EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH&Co.KG».
Адрес: Am Haffeld 1, D-23970 Wismar, Германия. Филиал завода-изготовителя: Im Kissen 19, D-599929 Brilon, Германия. Телефон +49384130121224, факс +49384130121224.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО "ПожСтандарт", 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Покрытия напольные на основе древесно-волоконистых плит (HDF), марок согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк ТР № 0506293), выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
55 3600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 13.07.2015 года N 234-ФЗ), глава 18., статья 80., п. 1, глава 19., статья 81., п. 1., глава 30., статья 134., глава 33., статья 149., Приложение таблицы 3, 27. Согласно приложению № 2 на 1 листе (бланк ТР № 0506294). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4411

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, проводившего исследования и измерения)

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0229/06-2016 от 21.06.2016 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 17.11.2015, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС DE.OC04.СМК.00560 от 22.03.2016 г. до 22.03.2019 г., выдан ОС ООО «Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.06.2016 по 21.06.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.ПБ57.В.03141

(обязательная сертификация)

ТР 0506293

(учетный номер бланка)

Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
55 3600 4411 13 900 0	Покрытия напольные на основе древесно-волоконистых плит (HDF), марок: EGGER, EGGER Laminate Flooring, EGGER Laminate Flooring Classic, EGGER Laminate Flooring Aqua+, EGGER Cork+ Flooring, Megafloor, Megafloor Cork+, FLOORLINE, EMOTION, FEELWOOD, COUNTRY STYLE, FXA, BAU CLIC, OBI, OBI COMFORT, OBI EXCELLENT, EURO CLIC, ELM01, ELM02, ELM03, ELM04, ELM05, ELM06, ELM07, ELM08, ELM09, ELM10, толщиной от 5 до 9 мм, плотностью от 820 до 940 кг/м ³ ;	Техническая документация изготовителя.
55 3600 4411 14 900 0	Покрытия напольные на основе древесно-волоконистых плит (HDF), марок: EGGER, EGGER Laminate Flooring, EGGER Laminate Flooring Classic, EGGER Laminate Flooring Aqua+, EGGER Cork+ Flooring, Megafloor, Megafloor Cork+, FLOORLINE, EMOTION, FEELWOOD, COUNTRY STYLE, FXA, BAU CLIC, OBI, OBI COMFORT, OBI EXCELLENT, EURO CLIC, ELM01, ELM02, ELM03, ELM04, ELM05, ELM06, ELM07, ELM08, ELM09, ELM10, толщиной от 9 до 11 мм, плотностью от 820 до 940 кг/м ³ .	Техническая документация изготовителя.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

T.V. Khargataeva

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

N.E. Ivanova

Н.Э. Иванова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-DE.ПБ57.В.03141
(обязательная сертификация)

ТР 0506294
(учетный номер бланка)

Приложение № 2

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по ФЗ 123 ст.13.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т3 высокоопасные по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 нераспространяющие по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова