

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-GB.ПБ09.В.00377

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001181

«Milliken Industrials LTD»

Адрес: Beech Hill Plant Gidlow Lane, Wigan Lancashire, WN6 8RN, UK, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Телефон: +44 1942826073 Факс: +44 1942826570

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Milliken Industrials LTD»

Адрес: Beech Hill Plant Gidlow Lane, Wigan Lancashire, WN6 8RN, UK, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Телефон: +44 1942826073 Факс: +44 1942826570

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,  
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, , Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное тафтинговое текстильное «Milliken» (в виде пластин на подложке из синтетического материала, ворс 100% полиамид, общая толщина 8+13 мм, общая поверхностная плотность 740+1100 г/м<sup>2</sup>).

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 5703 20 980 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности КМЗ: группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по распространению пламени - РП2 (слабораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

#### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 504/ТР 18.07.2016 г., (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016);

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008) № ST.РОСС.RU.31389.04ИБС0 от 07.11.2016 г. до 06.11.2019 г. выданный ОС ООО «ТехноСертификация», рег. № РОСС RU.31389.04ИБС0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.11.2016 по 13.11.2021



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

*[Signature]*  
подпись

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

*[Signature]*  
подпись

Чарушкин С.В.

инициалы, фамилия