

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.АБ09.В.00473

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008407

ООО «ФЛИР» ОГРН 1087746863995.
Адрес: 117041, Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 35.
Тел./факс: +7 (495) 787-77-30.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SWISS KRONO TEX GmbH & Co.KG».
Адрес: Address :Wittstocker Chausse 1, D-16909 Heilingenrabe, Germany.
Тел./факс: +49 3396269150.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные отделочные из полистирола (конечные профили, профили для углов, промежуточные профили (в комплекте с зажимами и креплениями), толщина от 22мм до 50мм т.м. Kronotex.
Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.29.29
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3925 90 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0019015.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0470-ВМ/18 от 13.06.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № РА.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.
Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №РОСС.RU04ИБФ0.В5.0310 от 23.05.2018г., выданный ОС ООО.Научно-технический центр «СТАРТ», аттестат аккредитации №РОСС.RU.31391.04ИБФ0.В05 от 17.08.2016г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.06.2018 по 20.06.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

ПОДПИСЬ

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-DE.АВ09.В.00473

(обязательная сертификация)

№ 0019015

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.29.29 3925 90 100 0	Изделия профильно-погонажные отделочные из полистирола (конечные профили, профили для углов, промежуточные профили (в комплекте с зажимами и креплениями), толщина от 22мм до 50мм т.м. Kronotex.	Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ5.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия