

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ С-ВЕ.ПБ09.В.00498

Срок действия с 16.10.2018

по 15.10.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0061812

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва,
ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

«Associated Weavers Europe N.V.»
Industriepark Klein Frankrijk, Weverijstraat 1, B-9600 Ronse, Belgium
Тел.: +3255230239, Факс: +3255230239

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Associated Weavers Europe N.V.»
Industriepark Klein Frankrijk, Weverijstraat 1, B-9600 Ronse, Belgium
Тел.: +3255230239, Факс: +3255230239

ПРОДУКЦИЯ

Тафтинговые рулонные ковровые покрытия из полипропилена т.м.«Associated Weavers», высота ворса от 2 мм до 45 мм, тип ворса (разрезной, петлевой), на подложке из синтетических материалов, общая плотность покрытия 1120-3300 гр/кв.м.
Серийный выпуск

код ОК

код ТН ВЭД
5703 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности КМ5: группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по распространению пламени - РП3 (умереннораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 720/ТР от 15.10.2018 г., (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016).
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РСК.ВЕ.0001.Р393719 от 15.10.2018 г. до 14.10.2021 г. выданный ОС ООО «СОЮЗ ТЕСТ», рег. № РОСС RU.31529.04ИЖСО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия
Чарушкин С.В.