

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-FR.ПБ05.В.04000  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380477  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** "CLIPSO PRODUCTION SAS". Адрес: 5, rue de l'Eglise – 68800 Vieux-Thann France  
(наименование и местонахождение заявителя) (Франция). Телефон +33 (0)389 37 10 84, факс +33 (0)389 37 48 92. [sabine@clipso.com](mailto:sabine@clipso.com)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "CLIPSO PRODUCTION SAS". Адрес: 5, rue de l'Eglise – 68800 Vieux-Thann France  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) (Франция). Телефон +33 (0)389 37 10 84, факс +33 (0)389 37 48 92. [sabine@clipso.com](mailto:sabine@clipso.com)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Полотно из полиэстеровой ткани, пропитанное полиуретаном для потолочных и стеновых систем,  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) торговой марки «CLIPSO», моделей: 705S, 705C, 705PA, 705A, 705AB, 705 Nostain, 705 Nosweat, 307T, 308T, 495D, 309T, 607S, изготовленное по EN 14716:2004. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
22 8273

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 186-ФЗ)  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) показатели пожарной опасности: группа горючести – Г1 (слабогорючий) по ГОСТ 30244-94 (метод II); группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемый) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; показатель токсичности – группа Т2 (умеренноопасный) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
5903 20 100 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** 1. Протокол испытаний № М05262-ТР от 14.05.2014г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009г.  
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 5778 от 18.04.2014г.  
ОС "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 4с.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 20.05.2014 по 19.05.2019



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
И.И. Далбинш  
Е.О. Варлаков