

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ09.В.00417

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016032

Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие Зартекс»
Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1
ОГРН: 1026605770575, Телефон: +7-343-256-94-32, Факс: +7-343-264-46-68.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие Зартекс»
Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1
ОГРН: 1026605770575, Телефон: +7-343-256-94-32, Факс: +7-343-264-46-68.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное ковровое «Тафтинг» (ворс-100% полиамид, общая толщина 5,5мм; основа – синтетический джут; поверхностная плотность (общий вес)-1590г/м²), выпускаемое по СТО 39920662-001-2007 с изм. №1, №2, №3, №4. Код ОКПД 2 13.93.13.120
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ЕКПС:
код ТН ВЭД России: 5703 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ.
Показатели пожарной опасности смотри в приложении к сертификату бланк № 0014424.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 590/ТР от 22.05.2017 г., (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2015) № РСК.RU.0001.P390496 от 22.05.2017 г. до 22.05.2020 г. выданный ОС ООО «СОЮЗ ТЕСТ», рег. № РОСС RU.31529.04ИЖСО.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.05.2017 по 25.05.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


подпись

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись

Чарушкин С.В.

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ09.В.00417
(обязательная сертификация)

№ 0014424

В соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ):

Наименование продукции	Показатели пожарной опасности
Покрытие напольное ковровое «Тафтинг» (ворс-100% полиамид, общая толщина 5,5мм; основа – синтетический джут; поверхностная плотность (общий вес)-1590г/м²), выпускаемое по СТО 39920662-001-2007 с изм. №1, №2, №3, №4.	Класс пожарной опасности КМ2: - группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; - группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; - группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89; - группа по распространению пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия
Чарушкин С.В.

инициалы, фамилия